

Statistik leveranssäkerhet SEAB.

Det finns ett antal olika parametrar som mäts och där vi enligt lag måste leverera statistik till tillsynsmyndigheten (Energimarknadsinspektionen). Man delar in statistiken i två grupper, eget nät och överliggande nät. Eget nät är vårt elnät som vi råder över, överliggande nät avser i vårt fall EONs och Svenska Kraftnäts elnät som matar vårt nät och som vi inte råder över. Nedan följer de viktigaste och mest använda parametrarna.

- Eget nät oaviserat < 12 timmar SAIDI = Strömavbrott mindre än 12 timmar p.g.a. fel i vårt eget elnät, mäts i minuter delat med antal kunder i vårt nät.
- Eget nät oaviserat > 12 timmar SAIDI = Strömavbrott större än 12 timmar p.g.a. fel i vårt eget elnät, mäts i minuter delat med antal kunder i vårt nät.
- Eget nät Aviserat SAIDI = Planerade strömavbrott i vårt eget elnät, mäts i minuter delat med antal kunder i vårt nät.
- Eget nät korta avbrott MAIFIE = Korta strömavbrott i vårt eget elnät < 3 minuter p.g.a. sättningar eller automatiska återinkopplingar, mäts i antal avbrott delat med antal kunder i vårt nät.

Staffanstorps Energi AB hade år 2014, 7041 kunder (uttagpunkter) i sitt elnät.

| | 2014 | | 2015 | |
|---|----------|---------------|----------|---------------|
| | Eget nät | Sverige snitt | Eget nät | Sverige snitt |
| Eget nät oaviserat < 12 timmar SAIDI (minuter avbrott/kund/år) | 10,31 | 52,2 | 9,94 | Ej klart |
| Eget nät oaviserat > 12 timmar SAIDI (minuter avbrott/kund/år) | 0 | 1,87 | 0 | Ej klart |
| Eget nät Aviserat SAIDI (minuter avbrott/kund/år) | 5,81 | 16,70 | 3,8 | Ej klart |
| Eget nät korta avbrott MAIFIE (antal avbrottshändelser/kund/år) | 0,0023 | 0,53 | 0 | Ej klart |